

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2026 / 63K/2

Producent: Przedsiębiorstwo kotlarsko ślusarskie „Bat-gaz” Adam Bednarz, Rogóźno,
ul. Józefowska 53, 22-600 Tomaszów Lubelski

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: **BAT-GAZ DREW plus 8 o mocy 8 kW**

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła 5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	273,88	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	146,38	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	11,87	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	17,78	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	367,84	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	128,18	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	18,13	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	19,73	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	353,75	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	130,87	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	17,19	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	19,44	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	84,92	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania		η_s	%	79,35	≥ 75
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	8,12	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	84,52	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	91,57	$\geq 87,9,00$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	2,30	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	84,99	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	92,08	$\geq 87,38$
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{max}	kW	0,043	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		el_{min}	kW	0,023	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0051	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	117,56	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2026/63K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwo stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEŃ GRZEWczyCH

dr inż. Bartosz Węcki



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Katowice, 11.03.2026 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu