

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Numer WG / 2023 / 729 K / 1

Producent: Przedsiębiorstwo kotlarsko ślusarskie „Bat-gaz” Adam Bednarz, Rogóźno, ul. Józefowska 53, 22-600 Tomaszów Lubelski

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: BAT-GAZ EKO 40 o mocy 40 kW

Paliwo: Węgiel kamienny-groszek

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny

Nie

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła

5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	188,90	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	239,72	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	5,27	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	28,83	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	330,39	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	322,52	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	17,57	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	35,44	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s,CO}$	mg/m^3_n	309,17	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s,NOx}$	mg/m^3_n	310,10	≤ 350
		Organiczne związki gazowe	$E_{s,OGC}$	mg/m^3_n	15,73	≤ 20
		Pył	$E_{s,p}$	mg/m^3_n	34,45	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	86,41	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	82,51	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	40,50	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	88,03	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	92,54	$\geq 88,6$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	11,81	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	86,12	-
Sprawność cieplna		η_{cp}	%	90,68	$\geq 88,08$	
Właściwość elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{max}	kW	0,132	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		el_{min}	kW	0,041	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0024	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEl	-	82,51	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	B	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/729K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEŃ GRZEWczyCH

dr inż. Bartosz Węcki



Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 18.09.2023 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu