

Numer WG / 2025 / 547K

Producent: Przedsiębiorstwo Kotlarsko Ślusarskie „Bat-gaz” Adam Bednarz Rogóźno,
ul. Józefowska 53, 22-600 Tomaszów Lubelski

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: BAT-GAZ LUX 8 o mocy 8 kW

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny

NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05

Klasa kotła

5

		Paramet	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	321,08	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	158,65	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	17,35	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	17,08	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	485,93	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	142,19	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	18,52	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	18,02	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	461,20	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	144,66	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	18,35	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	17,88	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	84,15	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	79,29	≥ 75
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	8,06	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	85,65	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	92,24	$\geq 87,9$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	2,36	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	83,88	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	90,85	$\geq 87,38$
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{max}	kW	0,022	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		el_{min}	kW	0,016	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0054	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	117,16	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2025/547K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEŃ GRZEWCYCH

dr inż. Bartosz Węcki



Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 27.11.2025 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu